



WARUNKI TECHNICZNE

EE/292/2012

Bydgoszcz, 15 marca 2012 r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ

Galeria Miejska bwa
ul. Gdańska 20
85-006 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków technicznych na modernizację węzła ciepłego oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2012 r. przesyłam szczegółowe, obowiązujące warunki techniczne dotyczące budowy oraz modernizacji węzłów ciepłych i instalacji wewnętrznych w budynkach.

Do projektowania przyjąć:

- parametry wody sieciowej: szczytowo - 130/60°C,
- parametry wody instalacyjnej: w przypadku modernizacji instalacji obniżyć dostosowując je do parametrów wody sieciowej 130/60°C
- ciśnienie do wykorzystania w węźle ciepłym po stronie sieci - nie więcej jak 100 kPa,
- ciśnienie na rozdzielaczach c.o. – nie wyższe niż 30 kPa.

Węzeł ciepły zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zabezpieczyć służbom eksploatacyjnym KPEC długość montażową $l = 500$ mm celem montażu zaworu stabilizacji ciśnienia z ograniczeniem przepływu bezpośredniego w miejscu jego projektowanej lokalizacji.

Dostawę i montaż regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bezpośredniego wykona KPEC Bydgoszcz.

W modernizowanym węźle uwzględnić istniejący licznik ciepła ($Q_{nom} = 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$) zlokalizowany na przewodzie zasilającym wysokiego parametru.

O gotowości wykonania prac modernizacyjnych węzła ciepłego inwestor pisemnie powiadomi Dział Inwestycji i Remontów KPEC na 30 dni przed ich rozpoczęciem celem koordynacji robót.

Projekt Wykonawczy na powyższe zadanie należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Infrastrukturą KPEC Bydgoszcz.

Otrzymują :

1. Adresat
2. ST
3. EZ
4. EE a/a

wyk. M.Sz. tel. (52) 3045377

Dyrektor
ds. Eksploatacji

inż. Andrzej Bocianowski